

**БТИ**

Правительство Свердловской области
Федеральное специализированное областное
государственное учреждение государственного
«Областной государственный Центр технической
инвентаризации и регистрационной информации»
Свердловской области

**ЗАПАДНОЕ БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ**

г.Первоуральск, ул.Пайтера 2а
тел.(34372) 66-67-25, 66-36-01
ОКПО-50304001

№ *01-2015*

от «02» февраля 2016г.

СПРАВКА

Выдана: муниципальному казенному
общеобразовательному учреждению
«Староуткинская средняя
общеобразовательная школа №13»

По данным технической инвентаризации по состоянию на 19.01.2016г., здание средней общеобразовательной школы №13 (литера по инвентарному плану А), расположенное по адресу городской округ Староуткинск, р.п.Староуткинск, ул. Советская, 1, имеет **общий процент физического износа 47%** в т.ч. по основным конструктивным элементам:

Наименование основных конструктивных элементов	Основной материал конструкций	Процент износа
Фундамент	Железобетонные блоки, ленточный	40
Стены и перегородки	Кирпичные	50
Перекрытия	Железобетонные плиты	50
Крыша	Мягкая кровля	60
Полы	Линолеум, кафель	50
Оконные проемы	Пластиковые	20
Дверные проемы	Металлические	20
Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, окраска, пластиковые панели	40
Санитарные и др. технические устройства		60
Прочие работы	Железобетонные лестничные клетки, бетонные крыльца	40

Признаки физического износа установлены путем визуального осмотра, каждого из конструктивных элементов.

Год постройки здания 1974г.,

По сведениям, предоставленным заказчиком дата последнего текущего ремонта: 2011г. установлены пластиковые окна и входные металлические двери, 2015г. текущий ремонт внутренней отделки помещений.

Справка о техническом состоянии здания по данным на «19» января 2016г.

Начальник филиала



Д. В. Разбойников

Исполнитель:
Тяжух Л.А.

(Signature)